

SSIGE
Société Suisse de l'Industrie du Gaz et des Eaux
Grütlistrasse 44
CH- 8027 Zurich

Organisme de Certification Eau



CERTIFICAT N° 0704 - 5197

Demande de certification: CHRIST AQUA AG, Neuhofweg 53, CH- 4147 Aesch
du: 12.12.2005

Sur la base du règlement d'essais et de certification de la Station d'Essais Eau (W/TPW 101) la SSIGE accorde la certification pour les produits suivants fabriqués en séries:

Rubrique: Appareils d'échangeurs d'ions

Désignation: ELITE Casa plus, ELITE Casa plus inox, ELITE Casa Duo; ELITE Pro Duo, - Trio; ELITE Vario Duo. Tous types d'adoucisseurs. unités compl. tubage compris

Types: ELITE Casa 130, -140, -150, -160, -210, -220, -230, -240, -250, -260 - plus;
ELITE Casa 210, -220, -230, -240, -250, -260 - plus inox;
ELITE Casa 130, -140, -150, -160, -210, -220, -230, -240, -250, -260, -300, -310 - Duo
ELITE Pro 130, -140, -150, -160, -210, -220, -230, -240, -250, -260, -300, -310, -320, -330, -340, -350 - Duo;
ELITE Vario 240, -250, -260, -300, -310, -320 - Duo;
ELITE Pro 230, -240, -250, -260, -300, -310, -320, -330, -340, -350 - Trio

DN: 1 1/2" ... 150 PN: 6 tmax. = 25 °C

Normes de certification: SVGW W/TPW 117 (02/03)

Validité: 30.04.2013

Le commettant est de ce fait autorisé à mentionner ces produits comme ayant été examinés et certifiés par la SSIGE et à y apposer la marque de conformité de la SSIGE (Publication dans la liste des certifications eau).

Remarques / Conditions: - Raccordement avec clapet de non-retour de type EA.
- Pour le raccordement de l'appareil, seuls les robinets de dérivation et tubes ondulés ou systèmes de distribution d'eau potable certifiés SSIGE sont autorisés.



accrédité
selon
SN EN 45011
SCESp 028

Zurich, le 27.05.2008

Société Suisse de l'Industrie du Gaz et des Eaux

Direction

Organisme de certification eau